

АНКЕТА ДОСТУПНОСТИ
организации отдыха детей и их оздоровления (ООДО)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное казенное учреждение детский стационарный оздоровительный (профильный) лагерь «Мечта» муниципального образования Лабинский район

1.2. Адрес объекта: 352528 Россия, Краснодарский край, Лабинский район, ст-ца Упорная, ул. Лермонтова, 68.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящие здания. одноэтажные. 13572 кв.м..

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего- 2024 год, Капитального- 2024-2025 год.*

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)- Муниципальное казенное учреждение детский стационарный оздоровительный (профильный) лагерь «Мечта» муниципального образования Лабинский район. МКУ ДСОЛ «Мечта» МО Лабинский район

2. Характеристика деятельности организации

2.1. Планируется ли проведение инклюзивных смен (да, нет):нет
если да, то каких нозологий (лица с нарушениями слуха, лица с нарушениями зрения, лица с нарушениями речи, лица с нарушениями интеллекта, лица с задержкой психического развития, лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лица с нарушениями эмоционально-волевой сферы, лица с множественными нарушениями):нет

2.4. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: нет*

2.6. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации (ИПР) ребенка-инвалида (да, нет):нет

3. Состояние доступности объекта

3.3. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов *

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
1	2	3	4	5
3.3.1 Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	1,5	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки не более 20 см	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см	нет	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	нет	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	нет	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м друг от друга	С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020,
рукоятки поручней, расположенных в зоне оказания услуги (этажу), номеру и т.п.	наличие на этаж, зоне оказания услуги	наличие	отсутствуют	таблица 3 ГОСТ Р 52875 т.п.
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
1	2	3	4	5
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий лестницу на входе на территорию (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе на территорию (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 %	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	отсутствуют	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	отсутствуют	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	отсутствуют	п. 5.1.16

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
I	2	3	4	5
на высоте	О	0,9 м	отсутствуют	СП 59.13330.2020 п. 5.1.16
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	отсутствуют	СП 59.13330.2020 п. 5.1.16
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	отсутствуют	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	1,5	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 %%	нет	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:				
высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см	более 15 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	более 40 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разреженного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта		Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
1	2				
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине открытой лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020	
Подъемник, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Лифт, дублирующий открытую лестницу (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 %о (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
уклон пандуса	К	не более 80 %	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020	
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020	
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	отсутствуют	п.5.1.16 СП 59.13330.2020	
Поручни пандуса:					

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
I	2	3	4	5
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
3.3.2. Вход (входы) в здание				
Лестница на входе наружная:				
высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см	более 15 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 - 40 см	более 40 см	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	в наличии	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
поручни на высоте 90 см	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни с двух сторон	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	С, О	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
1	2	3	4	5
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	отсутствуют	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 %	отсутствуют	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	отсутствуют	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
1	2	3	4	5
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	отсутствуют	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Входная площадка:				
Размер входной площадки: при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	отсутствуют	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	более 1,4	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 - 1,0 м	С	наличие	отсутствуют	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 - 1,4 м	С	наличие	отсутствуют	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	отсутствуют	п. 6.1.8 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	более 1,4	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 - 1,0 м	С	наличие	отсутствуют	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 - 1,4 м	С	наличие	отсутствуют	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов		Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
	2	3			
1	2	3	4	5	
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	отсутствуют	п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	отсутствуют	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	отсутствуют	п. 6.2.12 СП 59.13330.2020	
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	отсутствуют	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу	К, О	наличие	отсутствуют	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020	
Лифт, дублирующий внутреннюю лестницу	К	наличие	отсутствуют	п. 6.2.13 СП 59.13330.2020	
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			отсутствуют		
уклон (отношение высота /длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	отсутствуют	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020	
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	отсутствуют	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020	
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каждые 0,5 м подъема пандуса	К	наличие	отсутствуют	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	отсутствуют	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	
на высоте	К	0,7 м	отсутствуют	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	
на высоте	О	0,9 м	отсутствуют	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020	
расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м	отсутствуют	п. 6.2.9 СП 59.13330.2020	

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
1	2	3	4	5
горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	отсутствуют	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	отсутствуют	п.6.2.10 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	отсутствуют	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	более 1,4 см	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей:				
на уровне 0,9 - 1,0 м	С	наличие	отсутствуют	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 - 1,4 м	С	наличие	отсутствуют	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
3.3.4 Зона оказания услуги (зона целевого посещения) - этаж				
Места обслуживания в зале (актовом, спортивном (трибуны))				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	отсутствуют	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования: при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	отсутствуют	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	отсутствуют	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более	отсутствуют	п. 8.1.7

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
1	2	3	4	5
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	отсутствуют	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 - 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	отсутствуют	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	отсутствуют	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	отсутствуют	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	отсутствуют	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	отсутствуют	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или система двусторонней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	отсутствуют	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
3.3.8 Средства информации - этаж				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	отсутствуют	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
1	2	3	4	5
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м	отсутствуют	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	отсутствуют	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере:				
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м	отсутствуют	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	отсутствуют	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	отсутствуют	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м	отсутствуют	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
стационарные и откидные опорные поручни	К, О	наличие	отсутствуют	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
3.3.6 Обслуживание в кабинете (медицинском, офисном)				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
3.3.7 Санитарно-гигиеническое помещение - этаж				

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Фактическое значение	Правовое основание
1	2	3	4	5
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	0,8 - 0,85 м не менее 1,0 м	отсутствуют	СП 59.13330.2020 п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Столовая				
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м	соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд		не менее 1,2 м	соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 - 0,85 м	К	не менее 1	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Холл (место дежурного, администратора)				
Часть стойки барьера обслуживания (В*Ш)	К	не менее 0,85x1,0 м	отсутствуют	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресле-коляске	отсутствуют	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	отсутствуют	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
3.3.5 Номер для детей-инвалидов				
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	отсутствуют	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	отсутствуют	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

3.4 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	отсутствуют
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	отсутствуют
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	отсутствуют
4	с нарушениями зрения	отсутствуют
5	с нарушениями слуха	отсутствуют
6	с нарушениями умственного развития	отсутствуют

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов * *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Доступна частично всем
2	Вход (входы) в здание	Доступны частично всем
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Временно доступен
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Временно недоступны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Временно недоступны
6	Система информации и связи (на всех зонах)	отсутствует
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Доступна условна

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-

И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. Указывается в соответствии с таблицей (приложение 1).

3.6 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Объект условно доступен

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
3	Путь (пути) движения внутри здания	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
5	Номера для инвалидов	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
6	Санитарно-гигиенические помещения	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП
9	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: отсутствуют

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), отсутствует

«28» _____ 2023
Дата составления Паспорта

Директор МКУ ДСОЛ «Мечта» МО
Лабинский район



Т.И. Степаненко