

**ПАСПОРТ**

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МКУ ДСОЛ "МЕЧТА" МО ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

Тип объекта И другие объекты здравооохранения

Место нахождения (адрес) Лабинский р-н ст-ца. Упорная ул. Лермонтова 68

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ДИРЕКТОР: Степаненко Татьяна Ивановна

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2314020097

Телефон:

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: По согласованию с общественными организациями инвалидов в учреждении приняты меры по обеспечению доступности услуг для инвалидов

Плановая дата обследования: 04.2022

Фактическая дата обследования: 26.04.2022

Организация: МКУ ДСОЛ "МЕЧТА" МО ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

Должность лица: ДИРЕКТОР

ФИО: Степаненко Т.И.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категория инвалидов <sup>2</sup>	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
<b>Вход на территорию</b>				
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
<b>Путь к входу в здание</b>				
Указатели направления движения	К	наличие	Отсутствие	п. 5.1.3 СП 59.13330.2020
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
<b>Вход</b>				
<b>Лестница на входе наружная</b>				
Поручни на высоте 90 см	О, С	90 см.	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Дополнительные раздельные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
Горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, О, С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020

1 Требования СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001"

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие	Наличие	п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Тактильно-контрастные наземные указатели перед лест-ницей	С	наличие	Отсутствие	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>				
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15,0 м.	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 % (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 % (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 % (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Уклон пандуса	К	не более 80 %	Отсутствие	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствие	п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,7 м)	К	0,7 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (на высоте 0,9 м)	О	0,9 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	Отсутствие	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема до 3,0 м.)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
<b>Входная площадка</b>				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	Не соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
<b>Дверь входная наружная</b>				
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 0,9 - 1,0 м)	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей (на уровне 1,3 – 1,4 м) Зона оказания услуги	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д. Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов-ков на кресле-коляске	Не соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (ширина проема двери)	К	не менее 0,9 м.	Не соответствует	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер (высота порога)	К	не более 1,4 см.	Не соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресле-коляске	К	не менее 1,4 м.	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже)( ширина дверного проема)	К	не менее 0,8 м	Не требуется	п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (высота порога)	К	не более 1,4 см.	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом)	К	не менее 0,8 м	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (пространство для разворота кресла-коляски)	К	диаметр не менее 1,2 м.	Не требуется	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Туалет в номере (на этаже) (откидные опорные поручни, штанги)	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие	Не требуется	п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Средства информации				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствие	п. 6.5.2 СП 59.13330.2020

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	-	#	#	#	#
Вход	-	-	-	#	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	#	#	#	#	#
Зона оказания услуги	-	-	-	-	-
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#	#
Средства информации	-	-	-	-	-

### 4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
Объект доступен*	X	X	X	X	X
Объект недоступен					

### 5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>На пути к входу в здание установить указатели направления движения</p> <p>На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см</p> <p>На лестнице на входе наружной обеспечить горизонтальные завершения поручней сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающим за границы лестничных маршей на 30 см</p> <p>На лестнице входной наружной обеспечить единообразную геометрию ступеней</p> <p>Перед лестницей на входе наружной установить тактильно-контрастные наземные указатели</p> <p>Обустроить пандус в соответствии с нормативными требованиями:</p> <p>Длину марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, предусмотреть не более 15 м при продольном уклоне от 30 до 40 % (от 1:33 до 1:25) (включительно)</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать с уклоном не более 80% (8%)</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5х1,5 м</p> <p>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, оборудовать бортиками по продольным краям марша</p>

	<p>пандуса высотой не менее 5 см</p> <p>Установить непрерывные по всей длине поручни вдоль обеих сторон марша пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе</p> <p>Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,7 м</p> <p>Поручни пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить вдоль обеих сторон на высоте 0,9 м</p> <p>Расстояние между поручнями пандуса, дублирующий наружную лестницу на входе, установить на расстоянии 0,9-1,0 м</p> <p>При наличии пандуса предусмотреть входную площадку на входе в здание не менее 2,2х2,2 м</p> <p>На входной площадке предусмотреть ширину проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м</p> <p>На входной площадке обустроить высоту порога двери не более 1,4 м</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	<p>Оборудовать 3% номеров, но не менее 1 номера, для инвалидов на кресле-коляске</p> <p>Входную дверь номера(ов) (гостиницы, пансионата, санатория и т.д.) обустроить в соответствии с требованиями: - с шириной проема двери(ей) не менее 0,9 м.;</p> <p>Входную дверь номера(ов) (гостиницы, пансионата, санатория и т.д.) обустроить в соответствии с требованиями: - с высотой порога не более 1,4 см.</p> <p>Свободным пространством в номере диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>Обеспечить ширину подхода к оборудованию и мебели не менее 0,9 м</p>
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	<p>Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания</p> <p>Установить Технические средства средства информации, обеспечивающие ви-зualmente, звуковую и тактильную информацию</p>

« 26 » апреля 2022 г.

Дата составления Паспорта  
Старший специалист

Должность лица, составившего Паспорт



Е.В. Чуб

Ф.И.О.

подпись